

## CERTIFICADO DE RESISTENCIA DE CORROSIÓN

CÓDIGO: 8500765

**ARTICULO: JUEGO DE POMOS D-25 INX** 



USO PREVISTO	Cabinas Sanitarias
LABORATORIO DE ENSAYOS	GAIDIMME ®
INFORME Y/O CERTIFICADO	21807052
NORMA DE PRODUCTO	UNE-EN 1670:2007 Herrajes para la edificación. Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.
FECHA DE ENSAYO	7 de Febrero de 2019
NORMA DE ENSAYO	UNE EN ISO 9227:17: "Ensayo de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina"
TIPO DE ENSAYO	Niebla salina neutra (NSS)
RESULTADO DE ENSAYO	Grado 5: 480 horas
Valencia, 04 de Marzo de 2019	PALBOX INDUSTRIAL S.L.

Este documento tiene carácter meramente informativo y se emite bajo la responsabilidad de PALBOX INDUSTRIAL S.L. Se sugiere consultar la vigencia y exactitud de los mismos.